Magistratsabteilung 34
Bau- und Gebäudemanagement
Zentrale
A-1194 Wien, Muthgasse 62

A-1194 Wien, Muthgasse 62 Telefon: 01-40 00-DW, Fax: 01-4000-99-8034 E-Mail: post@ma34.wien.gv.at



Abnahmeprotokoll Dokumentation von Warmwasser-Heizungsanlagen

	Objekt: Datu	Datum:			
	Adresse:				
	Anlage:				
	Verzeichnis der vereinbarten grundlegenden Planungsdaten Erfo	orderlich	V	Bemerkungen	•
١.	Hairlantharrachanna (ÖNODNA II 7500 / FNI 12021 hann Hairlaintuannachnair hai Austruachnach	. г		(siehe Rückseite)	
1.	Heizlastberechnung (ÖNORM H 7500/ EN 12831 bzw. Heizleistungsnachweis bei Austauschverfahren	' <u> </u>			
2.	Berechnungen (Rohrnetz, Druckverlust, Wärmeverlust, Pumpendimensionierung, Expansion etc.)	-			
3.	Beschreibung der Anlage (Energieträger, Bauart, Wärmeabgabe-Systems, Verlegeart etc.)	-			
4.	Funktionsbeschreibungen für Geräte und Bauteile sowie steuer- und regeltechnische Anlagen	-			
5.	Einstellparameter (Betriebszeiten, Temperatur, Druck, Durchfluß, Leistung usw.)	-			
6.	Dokumentation von Maßnahmen zur Wärme-, Kälte- und Schalldämmung	-			
7.	Brandschutztechnische Maßnahmen (CE-Zertifikat, Leistungserklärung, Klassifizierungsbericht,	L			
	technische Zulassung, für Abschottungen und Streckenisolierungen etc.)				
0	Systemkennzeichnung der Brandschutzbeschichtung nach ÖNORM B 2230-2	Г		Ī	
8.	Prüfung Brandschott durch akkr. Prüfstelle oder Sachverständigen in Verb. zur Pos. 00.2012 TT 1303				
			./	- 1	./
	Bestandsunterlagen bzw. Unterlagen für Betrieb und Wartung Erfo	orderlich	•	Bemerkungen	V
		Г		(siehe Rückseite)	
1.	Bestandspläne nach ÖNORM H 6010-1	-			
2.	Anlagenschema	-			
3.	Strangschema (Ö. 1907) (Ö. 1907) (Ö. 1907)				
4.	Betriebs-und Bedienungsanleitungen (ÖNORM EN 14336)	-			
5.	Wartungs- und Inspektionsanleitung (gemäß ÖNORM EN 12170 oder EN 12171)	-			
6.	Regel- und elektrische Schaltkreise und Verdrahtungsplan (EN 61082-1-3) Charles and Char	-			
	Anleitungen für den Betrieb von Steuerungs-/Regelungs- und Sicherheitssystemen	-			
	Befund der Elektroanlage für Schaltkasten MSR (z.B.: WD 390, SR 0940B)	-			
	Dokumentation, Inbetriebnahme, Schulung und Übernahme von GA-System (Leitfaden GA Kapitel 6)				
	Ersatzteilliste	-			
	Druck-und Dichtheitsprüfungsprotokolle (ÖNORM EN 14336 ÖNORM B 2242-2)				
	Anlagenprotokoll Heizungswasser (ÖNORM H 5195-1)				
	Spülprotokoll nach ÖNORM EN 14336 (Beschreibung der zur Reinigung eingesetzten Chemikalien)	ļ			
	Protokoll Angaben frostgeschützter Wärmeträger (ÖNORM H 5195-2)				
	Spülprotokoll frostgeschützter Wärmeträger (ÖNORM H 5195-2))	ļ			
	Maßnahmen in Fall einer Betriebsstörung der Heizungsanlage (Checkliste für Fehlerdiagnose)	Ļ			
	Einregulierungsprotokoll (Hydraulischer Abgleich nach (ÖNORM EN 14336)				
	Protokoll der Inbetriebnahme bzw. Funktionskontrolle (ÖNORM EN 14336, ÖNORM B 2242-2)	Ļ			
	Dokumentation über die Einweisung und Schulung des Wartungs- und Bedienungspersonals (SR0460	0)			
	Installationsanzeige bzw. Benutzungsbewilligung des GVU für die Gasanlage (Neuinstallation)				
	Überprüfungsbefund der Niederdruckgasanlage gemäß ÖVGW-Richtlinie G 10 (Erstbefund)				
	Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung gemäß ÖVGW Richtlinie G 12				
	Protokoll über Estrichausheizung (ÖNORM B 2242-2)				
24.	Bescheinigung erste Betriebsprüfung, Prüfbuch und Dokumentation für Dampfkesseln, Druckbehälte	ern			
	und Rohrleitungen bei Anlagen mit hohen Gefahrenpotential (DGÜW-V).				
	Vor- und Endbefund des Abgasfanges (Wr. Gasgesetz)				
26.	Übernahme Niederschrift (MA 34-SR-0404)				
Ī				(siehe Rückseite)	

Sicherheitsklasse: frei verfügbar mim 07/16

	Bemerkungen:					
	Verzeichnis der vereinbarten grundlegenden Planungsdaten					
1.	g	6				
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
	Bestandsunterlagen bzw. Unterlagen für Betrieb und Wartung					
1.		•				
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8. 9.						
9. 10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19. 20.						
20. 21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
	Cashbaarbaitaria MA24 DN4	Untarlagan übargaban amı				
	SachbearbeiterIn MA34-BM:	Unterlagen übergeben am:				
	SachbearbeiterIn MA34-BTS:	Unterlagen übernommen am:				

Legende: Gelb hinterlegte Dokumentationen sind Anforderungen der Anlageninformation MA34-BTS

Sicherheitsklasse: frei verfügbar mim 07/16