

ÜBERSICHTSTABELLE FÜR DIE FESTLEGUNG DER <u>ERFORDERLICHEN</u> ZULUFT LT. WIENGAS PRO WOHNUNG							
Wohnhausanlagen mit Thermen oder GWH	Stockwerk	Beisteller vorhanden	m ³ /h bei 20 Pa	Lüfter (z.B. Fresh 32)	Lüfter (z.B. Fresh 42)	Aufsatz vorhanden	Aufsatz herstellen
mit Abgassammler und <u>thermischer</u> Abluftanlage	= 7. OG	nein	60	3 Stk.	x	nein	ja
	> 7. OG	nein	90	x	3 Stk.	nein	ja
	> 7. OG	ja	60	3 Stk.	x	nein	ja
mit Abgassammler und <u>mechanischer</u> Abluftanlage	stockwerks- unabhängig	nein	90	x	3 Stk.	nein	ja
mit Fanganschluss und <u>thermischer</u> Abluftanlage	stockwerks- unabhängig	x	60	3 Stk.	x	x	nein
mit Fanganschluss und <u>mechanischer</u> Abluftanlage	stockwerks- unabhängig	x	60	3 Stk.	x	x	nein

Wohnhausanlagen <u>ohne</u> Gasgeräte mit thermischer od. mechanischer Abluftanlage	x	x	20	min.1 Stk.	x	x	nein
---	---	---	----	------------	---	---	------

AD) Aufsatz: Ø 200 mm und rund 2,0m hoch mit einem dichten Endstück!!
(Die tatsächliche Höhe des Aufsatzes wird objektsbezogen vom Rauchfangkehrer festgelegt).

Vermerk: Gasherde und Einzelventilatoren, sowie der nachträgliche Tausch von Wohnungseingangstüren können unberücksichtigt bleiben!!